

قائمة الفحص والتفتيش لإشترطات تأمين المنشآت الفندقية القائمة (CHECK LIST)

ووفقا للكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم (٥٢٦) لسنة ٢٠١٩

لأسس التصميم وإشترطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق "المباني الفندقية القائمة"

التاريخ:		القائم بالمعاينة والفحص والتفتيش:			
"وصف عام لمكونات الفندق"		"بيانات الفندق"			
عدد الغرف:		اسم الفندق:			
الإشغال الأخرى		عدد الادوار:			
الإشغال	المسطح	ارتفاع أرضية اعلى طابق بالفندق:			
		تاريخ الإنشاء:			
		تاريخ إصدار أول رخصة تشغيل:			
		الموقف من الترخيص:			
		الدرجة السياحية:			
		عنوان الفندق:			
		اجمالي عدد العاملين بالفندق:			
		عدد العاملين المدربين على اعمال الحماية المدنية:			
لا	نعم	عام			
		١-٤			
		<ul style="list-style-type: none"> المباني مقامة قبل صدور أحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وصادر لها موافقات سابقة من قبل الحماية المدنية لم يتم ادخال اية تعديلات او تغييرات جوهرية في المبنى تؤدي الي زيادة حمل الإشغال أو درجة الخطورة 			
في حالة الإجابة (نعم) في جميع الحالات السابقة :					
<ul style="list-style-type: none"> تعتبر هذه الموافقة سارية ولا يجوز الزام ذوي الشأن بمتطلبات من شأنها إحداث تعديل في التصميم المعماري للمبنى وللسلطة المختصة بالحماية المدنية التدخل في طلب أي من المتطلبات الخاصة بالأنظمة الميكانيكية أو الكهربائية طبقاً للأحكام الواردة في الكود المصري لأسس التصميم وإشترطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق-المباني الفندقية القائمة الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٢٦ سنة ٢٠١٩. 					
في حالة الإجابة (لا) في اي من الحالات السابقة :					
<ul style="list-style-type: none"> يجب تطبيق أحكام كود الحريق الصادر لسنة ١٩٩٨. 					
المتطلبات الإضافية لحماية المنشآت الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم وإشترطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق					
رقم البند	الحالة	الإشترطات المطلوبة	نعم	لا	ملاحظات
٢-٤	مسالك الهروب				الحماية المدنية
١-٢-٤	في حالة السلام المغلقة الكائنة بالمباني القائمة التي لا يتوافر بها تهوية طبيعية	تضخيم السلام وتأمينها ضد الدخان وذلك بتركيب باب مانع لنفاذ الدخان وذاتي الغلق			
٢-٢-٤	سلام النجاة	يلزم اضافة سلم نجاة لهذا المبنى			
٢-٢-٤	في حالة زيادة حمل الاشغال باي دور بالمبنى على ٦٠ شخص ولا يوجد بالمبنى الا سلم واحد				

